

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ОДЕСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор МТФК ОНТУ

 Олена КІЧУК
2023р.

ПОЛОЖЕННЯ

**ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОТИПОЖЕЖНОГО РЕЖИМУ
ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ
«МЕХАНІКО – ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ОДЕСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»**

Розглянуто і схвалено на засіданні
педагогічної ради МТФК ОНТУ,
(Протокол №1 від 12.01.2023 р.)
та введено в дію наказом директора
МТФК ОНТУ №05 -01 від 12.01.2023р.

Одеса 2023

1. Загальні положення

1.1. Положення про пожежну безпеку Відокремленого структурного підрозділу «Механіко-технологічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету» (далі – Положення) розроблено відповідно до Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти в Україні, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2016 року № 974, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за №1229/29359 (далі - Правила пожежної безпеки).

1.2. Положення встановлює порядок проведення спеціального навчання, інструктажів з питань пожежної безпеки робітників, фахівців, викладачів та інших категорій працівників (далі – працівники), відповідальних осіб за пожежну безпеку у МТФК ОНТУ (далі – коледж).

1.3. Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки покладається на відповідального за протипожежний стан коледжу.

1.4. Порядок проходження працівниками спеціального навчання, інструктажів і перевірки знань визначається розпорядженням директора коледжу.

1.5. Допуск до роботи осіб, які не пройшли спеціального навчання, інструктажів або перевірку знань з пожежної безпеки - забороняється.

1.6. Працівники коледжу зобов'язані:

- Дотримуватись вимог пожежної безпеки;
- Не допускати дій, що можуть призвести до виникнення пожежі;
- Знати і дотримуватись усіх вимог цього Положення;
- Користуватися тільки справними інструментами, приладами, обладнанням, дотримуватися інструкцій з їх експлуатації;
- Уміти застосовувати наявні засоби пожежогасіння, знати порядок дій у разі виникнення пожежі.

1.7. Це Положення є обов'язковим для вивчення і виконання всіма працівниками Коледжу.

2. Вимоги пожежної безпеки до утримання території,

будівель, приміщень та споруд, евакуаційних шляхів і виходів

2.1. Територію коледжу слід постійно утримувати в чистоті. Відходи палих матеріалів, опале листя і суху траву необхідно регулярно прибирати і вивозити з території у спеціально відведене місце.

2.2. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, а також підступи до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу.

2.3. Протипожежні відстані між будівлями, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування забороняється захищувати і використовувати для складування матеріалів, устаткування.

2.4. Розводити багаття, спалювати сміття, користуватися відкритим вогнем на

відстані не менше 30 м від будівель та споруд забороняється.

2.5. Забороняється тютюнопаління у приміщеннях коледжу.

2.6. Усі приміщення коледжу повинні постійно утримуватися в чистоті.

2.7. У кожному приміщенні повинна бути розміщена інструкція з пожежної безпеки, номер телефону пожежно-рятувального підрозділу 101, план евакуації у навчальних аудиторіях із прізвиськом відповідального за пожежну безпеку.

2.8. Під час перебування здобувачів освіти в коледжі двері евакуаційних виходів дозволяється замикати лише зсередини за допомогою запорів (засувів, крючків тощо), які легко (без ключів) відмикаються.

2.9. Будівля коледжу повинна бути обладнана засобом оповіщення людей про пожежу. Для оповіщення використовується внутрішній звуковий сигнал дзвінків.

2.10. У будівлі коледжу не дозволяється:

- здійснювати перепланування приміщень без урахування будівельних норм і правил;

- установлювати ґрати та інші незнімні сонцезахисні, декоративні та архітектурні пристрої на вікнах приміщень, де перебувають учасники освітнього процесу, сходових кліток, у коридорах, холах та вестибюлях.

У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень ґрат (кабінет інформатики, інші приміщення з обладнанням, що має матеріальну цінність), вони повинні розкриватися, розсуватися або зніматися;

- застосовувати з метою опалення нестандартні (саморобні) нагрівальні пристрої;

- використовувати електроплитки, кип'ятильники, електрочайники, тощо за винятком спеціально обладнаного приміщення;

- захаращувати шляхи евакуації;

- влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні, підйомні двері та інші пристрої, що перешкоджають евакуації людей;

- здійснювати вогневі, електро-газозварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт у будівлі у разі наявності в їх приміщеннях людей;

- залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади.

2.11. Користуватися праскою у коледжі дозволяється лише в спеціально відведеному приміщенні під наглядом працівника.

2.12. Усі будівлі коледжу мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння.

2.13. Після закінчення занять у кабінетах, лабораторіях, аудиторіях, майстерні, інших приміщеннях викладачі, та інші працівники коледжу повинні оглянути приміщення, усунути виявлені недоліки і зачинити приміщення, знеструмивши електромережу.

3. Електричні мережі та електрообладнання

3.1. Електричні мережі та електрообладнання, що використовуються у коледжі, та їх експлуатація повинні відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), Правил технічної експлуатації електроустановок

споживачів (ПТЕ), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС).

3.2. Усі роботи в коледжі повинні проводитися на справному електрообладнанні (ізоляція електропроводки, пускачі, штепселі, розетки, вимикачі та інша апаратура, заземлення, занулення тощо).

3.3. Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж у коледжі забороняється.

3.4. Під час експлуатації електроустановок у коледжі не дозволяється використовувати електроапаратуру та електроприлади в умовах, що не передбачені заводом-виготовлювачем.

3.5. У всіх приміщеннях (незалежно від їх призначення), які після закінчення робіт замикаються і не контролюються черговим сторожем, усі електроустановки та електроприлади повинні бути знеструмлені (за винятком чергового освітлення).

3.6. Не дозволяється застосування електронагрівальних приладів у пожежонебезпечних зонах у складському приміщенні, архіві, бібліотеці.

3.7. Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрообладнання, вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати і пристрої слід монтувати на негорючих основах.

3.8. Розподільні електрощити, електродвигуни та пускорегулювальні апарати необхідно періодично оглядати та очищати від пилу. Приєднання нових споживачів електричної енергії (електродвигунів та іншого електрообладнання) повинно проводитися з відома відповідальної особи. Зіпсованими електроапаратами та приладами, які можуть спричинити коротке замикання або ураження електричним струмом, користуватися заборонено.

3.9. Проводити:

- вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування 1 раз на 2 роки;
- перевірку ізоляції силової і освітлювальної електропроводки 1 раз на 2 роки;
- перевірку повного опору петлі фаза-нуль не рідше 1 разу на 3 роки.

3.10. Забороняється встановлення електро побутових приладів в нішах меблів.

3.11. Обігрівання приміщень повинно здійснюватися тільки центральним водяним опаленням.

4. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту

4.1. Внутрішні пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на шість місяців (2 рази на рік) мають піддаватися технічному обслуговуванню і перевірятися на працездатність шляхом пуску води, результати перевірок реєструються у спеціальному журналі «Обліку та перевірки технічного стану внутрішньої системи пожежогасіння в будівлях коледжу».

4.2. Кожний пожежний кран-комплект має бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом. Пожежні кран-комплекти

повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафах, і пристосовані для візуального огляду їх без розкривання.

На дверцятах шафи пожежного крана мають бути зазначені:

- літерний індекс "ПК";
- порядковий номер пожежного крана і номер телефону пожежнорятувального підрозділу 101.

4.3. Усі будівлі коледжу мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, іншим пожежним інструментом.

Місця розміщення первинних засобів пожежогасіння мають зазначатися у планах евакуації. Знаки мають бути розміщені на видних місцях на висоті 2 - 2,5м від рівня підлоги усередині приміщення, на дверях кабінетів. Стенди або пожежні щити слід установлювати в приміщеннях на видних та легкодоступних місцях якомога ближче до виходу із приміщення.

4.4. Вогнегасники (порошкові ОП-5, ОП-6) повинні встановлюватися у легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних і нагрівальних приладів.

4.5. Учасники освітнього процесу повинні знати місця, де розміщені первинні засоби пожежогасіння, і вміти користуватися ними у разі виникнення пожежі чи загоряння.

4.6. Використання первинних засобів пожежогасіння для господарських та інших потреб, не пов'язаних з гасінням пожеж, не дозволяється.

5. Порядок дій у разі виникнення пожежі

5.1. У разі виникнення пожежі дії працівників коледжу мають бути спрямовані на створення безпеки людей, в першу чергу здобувачів освіти, їх евакуацію та рятування.

5.2. Працівник коледжу, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, різке підвищення температури в приміщенні тощо), зобов'язаний:

- негайно повідомити про це пожежно-рятувальний підрозділ за телефоном 101 (при цьому слід чітко назвати місцезнаходження об'єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);
- задіяти систему оповіщення людей про пожежу;
- розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;
- сповістити про пожежу директора або відповідального за протипожежний стан коледжу;
- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними в закладі засобами пожежогасіння.

5.3. Директор або відповідальний за протипожежний стан, що прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

- перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про виникнення пожежі;
- здійснювати керівництво евакуацією людей та гасінням пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У разі загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;
- організувати перевірку наявності всіх здобувачів освіти, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять;
- виділити для зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів та вододжерел;
- вилучити з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі;
- у разі потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби;
- припинити всі роботи, не пов'язані з заходами щодо ліквідації пожежі;
- організувати відключення мереж електро- і газопостачання, систем вентиляції та кондиціонування повітря і здійснення інших заходів, що сприяють запобіганню поширенню пожежі;
- організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити в разі потреби їх охорону;
- інформувати керівника пожежно-рятувального підрозділу про наявність людей у будівлі.

5.4. Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

- з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший строк;
- ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки. З цією метою працівникам коледжу не можна залишати здобувачів освіти без нагляду з моменту виявлення пожежі та до її ліквідації;
- евакуацію слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння. У разі гасіння слід намагатися у першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;
- з метою запобігання поширенню вогню, диму утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла;
- залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити за собою всі двері і вікна.

6. Навчання з питань пожежної безпеки у коледжі

6.1. Навчання з пожежної та техногенної безпеки з учасниками освітнього процесу в коледжі проводиться відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та законодавства України у сфері освіти.

6.2. Працівники, прийняті на роботу до коледжу, повинні пройти вступний та первинний інструктажі щодо дотримання заходів пожежної безпеки на території, в приміщенні і на робочих місцях. Повторний інструктаж проводиться два рази на рік, про що відмічається у Журналі реєстрації інструктажів з пожежної безпеки.

7. Відповідальність за дотримання протипожежного режиму

7.1. Відповідальність за дотримання протипожежного режиму в приміщеннях Коледжу покладається на директора коледжу, відповідального за протипожежний стан, інженера з охорони праці, а в неробочий час – на сторожів.

7.2. Відповідальним за пожежобезпечний стан під час робіт з електропроводкою, електроустаткуванням та легкозаймистими матеріалами є керівник робіт та інші посадові особи, призначені розпорядженням, а також працівники, які несуть відповідальність залежно від своїх функцій і обов'язків згідно з правилами.

8. Зміни, доповнення та чинність положення

8.1. Дане Положення вступає в дію з моменту його затвердження директором коледжу.

8.2. Внесення змін та доповнень до діючого Положення, відбувається за мотивації змін або доповнень з обов'язковим дотриманням нормативно-правових актів України.

8.3. Введення в дію змін та доповнень оформлюється відповідним розпорядженням директора коледжу.

8.4. Положення зберігає чинність в перехідний період до затвердження нового положення, або іншого нормативно-правового акту.

Розробив:

Інженер з охорони праці

 Світлана ЧИСТЯК

Погоджено:

Юрисконсульт

 Катерина МЕЛЕНТЬЄВА